



TABELLA COLORI

	ACQUA CALDA
	COLLEGAMENTI DI REGOLAZIONE
	ACQUA FREDDA
	LINEA COMPONENTI D' IMPIANTO

Y2a	Servocomando serranda rotativo 16 Nm con ritorno a molla	GCA164 1E	SIEMENS
Y2b	Servocomando serranda rotativo 16 Nm con ritorno a molla	GCA164 1E	SIEMENS
Y2c	Servocomando serranda rotativo 16 Nm con ritorno a molla	GCA164 1E	SIEMENS
B9	Sonda temperature da canale	QAM2120.040	SIEMENS
F1	Pressostato differenziale per aria	QBM81-3	SIEMENS
F2	Pressostato differenziale per aria	QBM81-3	SIEMENS
F4	Pressostato differenziale per aria	QBM81-3	SIEMENS
F3	Termostato antigelo	QAF81-6	SIEMENS
B16	Sonda combinata umidità e temperatura da canale	QFM2120	SIEMENS
B23a	Sonda combinata umidità e temperatura da canale	QFM2120	SIEMENS
P	Sonda di pressione	QBM 65-3	SIEMENS
N1	Synco 700 controllore universale configurabile con 3 loop di regolazione	RMU730	SIEMENS
A10	Synco 700 terminale operatore ad innesto	RMU790	SIEMENS
RMZ 788	Modulo opzionale per controllo synco	RMZ 787	SIEMENS
⑥	Valvola VXG 44.32 + Motore SQS 65 + Bocchette ALG 32		SIEMENS
⑦	Valvola VXF 21.50 + Motore SKD 62		SIEMENS
⑧	Valvola VXG 44.25 + Motore SQS 65 + Bocchette ALG 25		SIEMENS
①	Ventilatore - Motore 2,2 kW - 4 poli - 220/380 V	V.BQ 280	
②	Ventilatore - Motore 1,6 kW - 4 poli - 220/380 V	V.BQ 280	

3	Pompa di circolazione Grundfos PREVALENZA= 2 m PORTATA= 2 m3/h MODELLO: UPS 32-60
4	Pompa di circolazione Grundfos PREVALENZA= 1.6 m PORTATA= 12 m3/h MODELLO: UPS 50-30 F
5	Pompa di circolazione Grundfos PREVALENZA= 2 m PORTATA= 1.5 m3/h MODELLO: UPS 25-40
9	Rubinetti di scarico batterie

DA CENTRALE TERMICA

DA GRUPPO FRIGO

N1 RMZ 788 A10